



REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA

Ulica Nikole Tesle 4, 21000 Split

KLASA: 011-03/25-02/2

URBROJ: 2181-335-01-25-1

Split, 22. travnja 2025.



Procjena postojećeg stanja i analiza rizika
u Srednjoj tehničkoj prometnoj školi

Temeljem točke 6. Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (KLASA: 602-01/24-01/00527; URBROJ: 533-05-25-0003), od 2. siječnja 2025. godine i Odluke o osnivanju školskog sigurnosnog tima Srednje tehničke prometne škole (KLASA: 602-02/25-01/3; URBROJ: 2181-335-01-25-1), od 8. siječnja 2025. godine, Školski sigurnosni tim Srednje tehničke prometne škole dana 22. travnja 2025. godine, donosi

Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika u Srednjoj tehničkoj prometnoj školi

I.

1. Opći podaci Škole
2. Podaci o objektima
3. Podaci o postojećem sigurnosnom stanju
4. Analiza rizika sa zaključkom

II.

Temeljem ove Procjene izradit će se Plan sigurnosti školske ustanove odnosno definirati mjere sigurnosti i zaštite školske ustanove.

1. Opći podaci Škole

Red.br.	Naziv podatka	Podatak	Napomena
1.	Naziv ustanove	Srednja tehnička prometna škola Split	
2.	Sjedište i adresa ustanove	Teslina 4, 21000 Split	
3.	OIB	90359909941	
4.	MB	03850986	
5.	Šifra u MZOM	17-126-513	
6.	Djelatnost	Odgoj i obrazovanje	
7.	Broj razrednih odjela	21	
8.	Ukupan broj učenika	459	
9.	Broj djelatnika	73	
10.	Područna škola	Nema	

2. Podaci o objektima Škole

Škola svoju djelatnost obavlja kao javnu službu u školskoj zgradi i na vanjskim prostorima Škole, školskom dvorištu. Školsko dvorište koriste i korisnice Elektrotehničke i Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku Split.

Školska zgrada

Školska zgrada ima prizemlje i 3 kata.

Površina škole iznosi 2240 m²

Kotlovnica se nalazi u zgradi Gimnazije.

U prizemlju se nalazi glavni ulaz sa južne strane školske ustanove. On je ujedno i glavni evakuacijski izlaz. Ugrađena su dupla vrata zbog sigurnosti ulaska u školsku ustanovu. Na ulazu, s desne strane se nalazi porta te ulazimo u atrij škole. Pokraj porte nalazi se prostorija za centralno grijanje, učionica, radionica domara i evakuacijski izlaz koji vodi na istočnu stranu zgrade. U hodniku desno se nalaze 2 učionice, 2 radionice, 1 učionica za praktikum, sanitarni čvor i sprema za čistačice.

Na prvom katu u hodniku koji vodi na desnu stranu nalaze se 4 učionice, knjižnica i 2 sanitarna čvora za učenike. Sa lijeve strane nalazi se ulaz za obrazovanje odraslih i autoškola. Na samom ulazu se nalazi referada i sanitarni čvor za djelatnike. Hodnik vodi do ureda administrativnog referenta i 3 učionice.

Na drugom katu se nalazi poseban ulaz koji vodi do: ureda psihologa, ureda računovodstva, ureda administrativnog referenta i ravnatelja, ureda školskog tajnika, ureda pedagoga i voditelja smjene te čajna kuhinja. Sa desne strane nalaze se 4 učionice, zbornica i 2 sanitarna čvora za djelatnike.

Na trećem katu nalazi se 6 učionica, ured ispitnog koordinatora i sanitarni čvorovi.

Evakuacija s katova se provodi glavnim stubištem do glavnog izlaza iz školske ustanove na južnoj strani i sporednog evakuacijskog izlaza koji je također u prizemlju. Sporedni evakuacijski ulaz je uvijek zaključan, a koriste ga zaposlenici školske ustanove za ulazak i izlazak iz zgrade.

Na stubištima u školskoj ustanovi nalaze se smjerovi evakuacije koje bi trebalo istaknuti sa strelicama na stepenišnim krakovima.



U školskoj ustanovi nema istaknutih planova evakuacije. Potrebno ih je izraditi i grafičke prikaze postaviti na svim etažama u zgradi.

Vježbe evakuacije i spašavanja se provode ali je potrebno osposobiti dovoljan broj zaposlenika odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja.

Kotlovnica

U I. i II. gimnaziji nalazi se kotlovnica s dva kotla snage 1000 kW na extra lako lož ulje.

3. Podaci o postojećem sigurnosnom stanju

Mjere zaštite	Provedba mjere zaštite	Iznos potrebnih financ. sredstava	Jesu li osigurana financijska sredstva	Tko osigurava financijska sredstva	Napomena
Nadzor ulaza/izlaza u školsku zgradu	DA, putem dežurnih radnika Škole (čistačice)	U sklopu redovne plaće	/	/	/
Nadzor ulaza/izlaza u školsku sportsku dvoranu	Nema školske sportske dvorane	/	/	/	/
Zaključavanje svih ulaznih vrata u školsku zgradu	DA	/	/	/	Dežurni radnici i ravnatelj
Učenici upoznati s Protokolom o kontroli ulaska/izlaska	DA Objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici škole	/	/	/	/
Roditelji upoznati s Protokolom o kontroli ulaska/izlaska	DA	/	/	/	/
Radnici upoznati s Protokolom o kontroli ulaska/izlaska	DA	/	/	/	/
Je li propisan način ulaska roditelja i stranaka u Školu	DA	/	/	/	/
Dosljedna provedba Protokola o kontroli ulaska/izlaska	DA	/	/	/	/

Tehnička prilagodba ulaznih vrata – zamjena brava	DA ¹⁾	/	/	/	Nema vrata s panik letvom te bi trebalo prilagoditi ulazna vrata i sporedni evakuacijski izlaz
Postavljanje zvona (portafona) na ulazu u školsku zgradu	NE	/	/	/	/
Zaštitna ograda vanjskih prostora Škole	Djelomično	/	/	/	/
Rasvjeta vanjskih prostora Škole	Zadovoljavajuće	/	/	/	/
Panik rasvjeta u školskoj zgradi i u ŠSD	DA ⁽²⁾	/	/	/	Datum zadnje provjere: 20.11.2024.
Sustav video nadzora	DA, broj vanjskih kamera 3, ali je jedna u kvaru i 10 unutarnjih kamera	/	/	/	Ravnatelj ima uvid u videonadzor
Alarmni sustav protuprovale	NE	/	/	/	/
Sustav vatrodjave	NE ⁽³⁾	/	/	Grad Split	/
Hidrantska mreža	NE ⁽⁴⁾	/	/	/	/
Brojevi žurnih službi postavljeni na uočljivim mjestima	DA ⁽⁵⁾	/	/	/	Slika u nastavku
Plan evakuacije	NE	/	/	/	Potrebno je izraditi planove evakuacija i grafičke prikaze postaviti na svim etažama.
Protokoli o postupanju u slučaju različitih oblika nasilja i ugrožavanja prava učenika	DA – postoje planovi postupanja u slučaju različitih oblika nasilja i ugrožavanja prava učenika Škole	/	/	/	/

1) Tehnička prilagodba ulaznih vrata-zamjena brava

- Na glavnim i sporednim evakuacijskim vratima i nema panik letve te je preporuka da se na glavna vrata stavi ista, a sporedna zamjene sa novim protupožarnim vratima

2) panik rasvjeta

- panik rasvjeta je postavljena u školskoj zgradi. Na stubištima su postavljene 4 panik rasvjete i 1 na glavnom ulazu/izlazu.

3) Sustav vatrodajave

- Ne postoji vatrodajavni sustav, preporuka ugradnje.

4) hidrantska mreža

- preporuka ugradnje unutarnje hidrantske mreže.

5) brojevi žurnih službi

- Postavljen je dovoljan broj plakata sa znakovima za uzbunjivanje i kontaktima žurnih službi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

Upozorenje na nadolazeću opasnost



20 s 20 s 20 s 20 s 20 s
100 sekundi

Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Poduzmite mjere zaštite koje će vam pomoći u pripremi za opasnost!

Neposredna opasnost



60 sekundi

Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Žurno poduzmite mjere zaštite iz priopćenja!

Prestanak opasnosti



60 sekundi

Možete prestati provoditi mjere zaštite iz priopćenja. U slučaju potrebe, pomozite u akcijama spašavanja koje provode snage zaštite i spašavanja! Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje.

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH I DRUGIH POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE

Vatrogasna uzbuna



20 s 15 s 20 s 15 s 20 s
90 sekundi

Ostanite mirni!
Znak za uzbunjivanje odnosi se na pripadnike vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite koje odmah trebaju postupiti u skladu s utvrđenim planovima.

ZA VRIJEME TRAJANJA OPASNOSTI, TE PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:
Samo nužno koristite telefon jer su komunikacije potrebne žurnim službama! Ako ste sudionik u prometu, omogućite slobodan prolaz snagama zaštite i spašavanja.



Kada zvati 112? (SOS poziv ili broj za hitne pozive)

POZIV U POMOĆ - kada prijeti opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, materijalna i kulturna dobra. Pozivom na broj 112 ostvarujete vezu sa svim hitnim službama u RH - operateri primaju poziv i alarmiraju hitne službe. I dalje možete, kada ste sigurni koju službu trebate, izravno birati brojeve hitnih službi:

192 policija

195 traganje i spašavanje na moru

DOJAVNA BROJ 112 - bez odgode dužni ste dojaviti prijetnju od nesreće, veće nesreće ili katastrofe ili njezin nastanak.

193 vatrogasci

1987 pomoć na cestama

194 hitna medicinska pomoć



Sigurnost u prometu

Škola je prometno izolirana i postavljeni su fiksni stupića na ulazu s južne strane škole iz smjera Ulice Zrinsko Frankopanske.

4. Analiza rizika sa zaključkom

Sukladno postojećim sigurnosnim mjerama koje se provode u školskoj ustanovi procjena je Školskog sigurnosnog tima da je rizik neželjenih situacija sveden na minimum, uz uvjet da se Planom sigurnosti školske ustanove definiraju mjere sigurnosti i zaštite te način njihovog provođenja. Planom je potrebno predvidjeti unapređenje postojećih mjera i uvođenje mjera zaštite koje postojećim stanjem nisu obuhvaćene.

Škola ima Plan evakuacije i spašavanja koji će se uskladiti s ovom Procjenom i s Planom sigurnosti školske ustanove. Dva puta godišnje će se provoditi vježbe evakuacije i spašavanja.

Škola je stručno osposobljena za primjenu važećih protokola o postupanju u slučaju pojave nasilja među učenicima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja učenika, u slučaju nasilja u obitelji učenika, u slučaju seksualnog nasilja, za pokretanje psiholoških kriznih intervencija i za zaštitu prava učenika. Protokol o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama i drugi važeći propisi koji se odnose na sigurnost u školskim ustanovama se dosljedno primjenjuju u Školi.

Školski sigurnosni tim ima obvezu održavati redovite koordinacijske sastanke s lokalnim timovima iz Sporazuma o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini i Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.

Radi unapređenja razine sigurnosti školska ustanova surađuje s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom, Hrvatskim zavodom za socijalni rad - Područni ured Split, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo SDŽ, lokalnom samoupravom i drugim relevantnim dionicima u zajednici. Cilj je nastaviti provedbu zajedničkih preventivnih i edukacijskih projekata i aktivnosti radi podizanja svijesti učenika i radnika Škole o odgovornom ponašanju i važnosti pridržavanja sigurnosnih pravila.

Plan sigurnosti školske ustanove je potrebno izraditi uz sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije koja kao osnivač školske ustanove odobrava financijske potrebe za ostvarivanje planiranih mjera zaštite za koje nisu osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Voditelj Školskog sigurnosnog tima

Josip Balić, ravnatelj